



Cerler, octubre de 2.019

Att: Exmo. Ayuntamiento de Benasque y a sus representantes:  
D. Ignacio Abadía, Alcalde del municipio  
D. Isaac Sanromá, Concejal de urbanismo  
D. José Jordana, Concejal de Cerler  
C/C: Gabriel Mur. Director de la Estación de Esquí de Aramon Cerler

Estimados señores,

Desde la Asociación queremos manifestarles y hacerles partícipes de nuestra gran preocupación por el riesgo que amenaza a Cerler, especialmente al sector de la urbanización, ante la posibilidad de producirse un incendio.

Actualmente en el pueblo de Cerler existen 9 bocas de incendio o hidrantes:

- 7 en el casco antiguo
- 2 en el sector de la urbanización; una de las cuales está tapada por el asfaltado de la carretera y la otra no funciona, posiblemente debido a que está obturada.

En el siguiente plano se indica la localización de las bocas de incendio anteriormente nombradas:



Cómo se puede observar en el plano anterior y también según el criterio especializado de los bomberos de la comarca, las dos bocas de incendios existentes en la zona de la urbanización, además de estar actualmente inservibles, son insuficientes para poder controlar y apagar un posible incendio que se produjera en cualquier punto de este sector.

En efecto, recordemos que cada camión de bombero tiene una capacidad escasa de almacenamiento de agua (2.500 l), que es insuficiente para apagar un incendio de tamaño limitado.

Es por ello que, confiando en que compartan nuestra preocupación, solicitamos tomen ustedes urgentemente las medidas pertinentes para subsanar esta carencia de bocas de incendio que pone en serio riesgo la seguridad de la localidad de Cerler.

Reciban un cordial saludo



Asociación de vecinos  
y amigos de Cerler  
PICO SARLLÉ

Fdo: L. Damlaimcourt  
(Presidente de la Asociación de Vecinos de Cerler)

PD: SI LO ESTIMAN NECESARIO, LES PODEMOS MANDAR VIA EMAIL ARCHIVO DE LA FOTO CON LA LOCALIZACIÓN DE LAS BOCAS DE INCENDIO QUE PODRAN AMPLIAR A SU GUSTO PARA VERLO DETALLADAMENTE.